

COMUNICAZIONI DI AVVIO DI PROCEDIMENTO

COMUNE DI SANT'ARSENIO - (Provincia di Salerno) - Ufficio Commercio - Avviso di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per la revoca dell'autorizzazione (Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 21/11/1997) all'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Sant'Arsenio in Piazza D. Pica.

In relazione al procedimento amministrativo per la revoca dell'autorizzazione (Delibera di C.C. n. 87 del 21/11/1997) all'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Sant'Arsenio in Piazza D. Pica avviato d'ufficio, si comunica ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990:

1. che il Comune di Sant'Arsenio è l'Amministrazione competente alla gestione del procedimento amministrativo per la revoca dell'autorizzazione (Delibera di C.C. n. 87 del 21/11/1997) all'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Sant'Arsenio in Piazza D. Pica;

2. che l'oggetto del procedimento promosso è la revoca dell'autorizzazione (Delibera di C.C. n. 87 del 21/11/1997) all'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Sant'Arsenio in Piazza D. Pica

In quanto:

Ricade in zona "A" del vigente PRG e quindi in difformità a quanto previsto dal D.Lgs 32/98 art.1 comma2, dal D.Lgs 346/99 art.1 comma 1/bis e a quanto sancito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 8835 del 30/12/99, quale intervento sostitutivo regionale, dove al Titolo I Capo I art. 1 vieta la localizzazione degli impianti ricadenti in zona "A" e, come nel caso, in contrasto con quanto previsto dal Capo 3 art. 18;

Non rispetta le norme della sicurezza stradale in quanto è posizionato a fregio della ex SS426, all'intersezione con la strada comunale con la stessa Piazza Pica e ricadente di fronte ad altra intersezione della via G. Battista Armagnano, il tutto in difformità da quanto previsto dall'art. 43 DRG 8835;

Non dispone di spartitraffico (art. 34 DGR 8835);

Il rifornimento alle autovetture e camions avviene sulla sede stradale in difformità all'art. 5, capo 2 della DGR 8835;

Il rifornimento all'impianto da parte delle autobotti viene effettuato occupando parzialmente la sede stradale in quanto l'impianto non possiede la superficie minima come previsto dall'art. 20 DGR 8835 che richiama i commi 6-7 ed 8 dell'art. 22 della L.R. 27/94;

Non rispetta quanto previsto dall'art. 16 della DGR 8835 sugli scarichi delle acque di dilavamento;

In data 05/03/2002 al prot. n. 1588 è stata presentata istanza da parte della Ditta Petrol-Service Srl di realizzazione di nuovo impianto di distribuzione carburanti per autotrazione in fregio alla S.S. 426 Polla-Sant'Arsenio fuori dalla perimetrazione del Centro Abitato, in ossequio alla normativa vigente e pertanto in applicazione all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n.32 dell'11/02/1998;

Il titolare dell'attuale autorizzazione non ha provveduto a presentare un proprio programma di chiusura e smantellamento dell'impianto ovvero di adeguamento alla vigente normativa nei termini previsti dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs 346/99 e non sussiste la priorità prevista dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs 32/98;

3. l'Ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è l'Ufficio Commercio con sede in Sant'Arsenio tel. 0975/398033 fax 0975/399362;

4. il responsabile del Procedimento è il Sig. Landolfi Giovanni con sede in Sant'Arsenio tel. 0975/398033 fax 0975/399362;

5. il procedimento deve concludersi entro 30 giorni;

6. i termini procedurali decorrono dalla data di pubblicazione del presente avviso su BURC .

Data, 15 settembre 2005

Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Landolfi