## PARTICOLARE ARMATURA CONCIO DI BASE




SCALA 1:20

## SAGOMATI AD "U" Ø 30




SCALA 1:20




SAGOMATI A "C" DI BORDO Ø 26/30 cm

## MASSIMA DEVIAZIONE DALLA VERTICALE




SCALA 1:10

| COMMITTENTE : | | TAVOLA : | SCALA : varie | TAV. N°. |
|---|---|---|---|---|
| tvpc power3 | **REGIONE CAMPANIA**<br>Comune di Baselice (BN)<br>*Ampliamento Parco Eolico* | TIPICI DI FONDAZIONE | DATA : 22 giugno 2006<br>PROTOCOLLO : 20051104_rev10 | 6c |

**PRESCRIZIONI MATERIALI**

*CLASSE DI RESISTENZA CLS* : C25/30 (fck=25.00 MPa, Rck=30.00 MPa)
*ACCIAIO* FeB44k a.m. c.s. : $f_{yk}$>430 N/mmq
CLASSE DI ESPOSIZIONE : XC2
CLASSE DI CONSISTENZA : S5
$D_{max}$ AGGREGATI : 30 mm
copriferro : 5 cm
lunghezza sovrapposizione armature : 60 $Ø_{long}$

**N.B.** La geometria e le caratteristiche delle armature metalliche sono indicative.