

**AZIENDA SANITARIA LOCALE NA/5 - Bando di gara per il Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento dei presidi ospedalieri e sede centrale della A.S.L. Napoli 5. L'importo complessivo posto a base di gara è pari ad euro 930.000,00 oltre IVA (per anni tre) comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.**

I.1) Azienda Sanitaria locale NA5 - Via A.De Gasperi, 167 Castellammare di Stabia 80053. Punti di contatto: Ufficio Tecnico Centrale Tel. 081 8729044 - Fax 0818729046 [www.aslnapoli5.it](http://www.aslnapoli5.it). Responsabile del procedimento: ing. Giuseppe Corrente. Il capitolato speciale e la documentazione complementare sono disponibili, anche in formato cartaceo, presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Azienda Sanitaria Locale NA 5 - Via A. De Gasperi, 167 - 80053 C/mmare di Stabia - PROTOCOLLO GENERALE.

II.1.1) Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento dei presidi ospedalieri e sede centrale della A.S.L. Napoli 5. CIG 009673001F.

II.1.2) Servizio. Cat. di servizi: OS28 classifica III - CPC 6112 all. 2 A, D.Lgs. 12.04.2006 n° 163. Luogo: La sede dei Presidi Ospedalieri e sede centrale dell'azienda.

II.2.1) L'importo complessivo posto a base di gara è pari ad euro 930.000,00 oltre IVA (per anni tre) comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

II.3) Periodo in anni: 3 (tre) dalla consegna degli impianti. SEZIONE III) Si rinvia alla documentazione di gara disponibile presso questo Ente.

IV.1) Procedura aperta.

IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di valutazione delle offerte indicati all'art. 18 del Capitolato speciale di appalto.

IV.3.4) **Termine per il ricevimento delle offerte: 27.03.2008 Ora: 12.00.**

IV.3.6) Lingua: IT;

IV.3.8) Apertura: 03.04.2008 Ora: 10.00. Luogo: Servizio Tecnico Centrale via A. De Gasperi, 167 - Castellammare di Stabia. VI.5) spedizione GUCE: 28.01.2008.

Il Direttore del Servizio Tecnico Centrale: *Ing. Giuseppe Corrente*